

# Управляющие блоки

для систем вентиляции и кондиционирования.

(МСХ электро)

## Инструкция по эксплуатации.

Оглавление

1. Применение управляющих блоков	стр.1
2. Условия эксплуатации	стр.1
3. Конструкция	стр.1
4. Регулирующие и защитные функции	стр.1
5. Управление	стр.2
6. Датчики	стр.2
7. Подключение воздушных заслонок	стр.3
8. Монтаж блоков управления	стр.3
9. Конфигурация контроллера	стр.4
10. Описание контроллера	стр.5

### 1. Применение управляющих блоков.

Блоки автоматики на основе программируемого контроллера МХС06D производства компании «Danfoss» применяются для комплексной защиты и управления системами вентиляции с электрическим нагревом, водяным или фреоновым охлаждением, рециркуляцией или рекуперацией.

В блоке объединены силовая часть для управления вентиляторами и насосами, а также схема автоматики и защиты.

### 2. Условия эксплуатации.

Управляющие блоки предназначены для установки внутри помещений, в пыльной, сухой среде без химических веществ.

Степень защиты корпуса щита IP 65 при закрытой крышке и IP 40 при открытой. Допустимая температура окружающей среды от +5 до +40 °С.

### 3. Конструкция.

Блоки имеют прозрачную пластиковую крышку, под которой расположены все элементы управления. Силовая часть блока состоит из рубильников, автоматических выключателей, контакторов и клемм.

Регулирующие и защитные функции обеспечены применением программируемого контроллера марки МХС06D, который работает в режиме пропорционально-интегрального регулятора.

Для предотвращения поражения электрическим током обслуживающего персонала в блоках используется трансформатор (24 VАС) с гальванической развязкой от питающей сети.

### 4. Регулирующие и защитные функции.

Управляющие блоки обеспечивают точное регулирование температуры, высокую стабильность, а также безопасность оборудования.

Управляющие блоки имеют стандартные и расширенные функции.

#### Стандартные функции.

- подключение датчика перепада давления на вентиляторе
- отключение системы по сигналу о пожаре
- ручной пуск и остановка из управляющего блока
- внешний пуск и остановка при помощи безпотенциального контакта
- управление и защита вентиляторов с термоконтактами мощностью до 5 кВт
- управление сервоприводом воздушной заслонки (24 или 230 вольт)
- регулирование температуры приточного воздуха или температуры воздуха в помещении
- управление и защита электрических обогревателей (2 секции)
- задержка отключения приточного вентилятора
- подключение датчика засорения фильтра
- подключение канального датчика температуры воздуха
- подключение датчика температуры воздуха в помещении или вытяжном воздуховоде (каскадное регулирование)
- подключение датчика наружного воздуха (возможность компенсации установленного значения регулируемой температуры в зависимости от наружной температуры, ограничение работы компрессорно-конденсаторного блока по наружной температуре)
- пропорционально – интегральное управление сервоприводом клапана водяного воздухоохладителя (при водяном охлаждении)
- подключение датчика движения воздуха вентиляторов
- управление двухступенчатым компрессорно-конденсаторным блоком подключение датчика перепада давления на вентиляторе
- отключение системы по сигналу о пожаре

#### Расширенные функции.

- подключения вентиляторов без термоконтактов (защита по току с регулировкой)
- подключение вентиляторов мощностью от 5 до 11 кВт
- подключение вентиляторов со встроенными термометрами-сопротивлениями
- подключение дополнительных вентиляторов
- дистанционная сигнализация работы и неисправности
- недельный таймер (автоматическая работа установки по программе включения – выключения)

- пропорционально – интегральное управление сервоприводом воздушного клапана (режим рециркуляции) при отсутствии охлаждения


### 5. Управление


Основные функции управления вентиляционной системой, такие как пуск, останов и деблокировка неисправности, а также изменение установленных значений температуры и изменение параметров конфигурации осуществляются при помощи кнопок контроллера, установленного внутри щита.

На дисплее контроллера выводятся показания реальной и заданной температуры приточного воздуха или воздуха в помещении, и состояние выходных каналов.

#### Пуск и остановка.

Для запуска вентиляционной системы следует включить все автоматические выключатели в щите управления. Затем повернуть ручку основного выключателя в положение «I ON». При наличии сетевого напряжения на дисплее контроллера, после загрузки, появятся показания температуры воздуха.

Нажав на кнопку  контроллера можно включить установку, при этом запустится приточный вентилятор, откроется заслонка наружного воздуха, и контроллер блока управления будет поддерживать установленную температуру. О работе вентилятора сигнализирует сообщение “ON” на дисплее контроллера.

Выключение вентиляционной системы производится повторным нажатием на кнопку , при этом вентилятор выключится (после задержки, необходимой для охлаждения нагревателей), заслонка наружного воздуха закроется, на экране появиться надпись “OFF”.

Включение и выключение установки можно осуществлять при помощи внешнего сигнала управления (сухого контакта).

Включение разрешения на обогрев воздуха происходит при помощи рубильника «Выкл. Нагрева».



Включение режима охлаждения происходит автоматически.

#### Сигнализация неисправности.


При возникновении аварийных ситуаций блок управления автоматически выключит установку и просигнализирует о причине неисправности. Информацию об аварийных срабатываниях защит можно посмотреть на дисплее контроллера.



- перегрев двигателя вентилятора – сообщение «Авария вентилятора» на дисплее контроллера
- срабатывание датчика перепада давления на вентиляторе – сообщение «Нет давления» на дисплее контроллера
- засорение фильтра – сообщение «Засорение фильтра 1» на дисплее контроллера
- перегрев электронагревателя – сообщение «Теплообменник 1» на дисплее контроллера
- повреждение температурного датчика – сообщение «Ошибка аналогового входа ...» на дисплее контроллера
- отключение установки по сигналу от противопожарной системы – сообщение «Пожарная тревога» на дисплее контроллера




При срабатывании аварий контроллер будет выдавать звуковой аварийный сигнал. Для его отключения необходимо подтвердить аварию.

Для перезапуска вентиляционной установки после срабатывания защиты необходимо устранить причину аварии и сбросить аварийный сигнал. Для сброса аварийного сигнала следует нажать на кнопку  контроллера и перейти к списку аварий. Затем выбрав сигнал текущей аварии сбросить его, нажав кнопку .

#### Установка температуры.

Для изменения значения установленной температуры необходимо перевести контроллер в режим установки температуры, нажав на кнопку . На дисплее высветятся показания установленного значения температуры для режима нагрева (уставка при нагреве) и для режима охлаждения (уставка при охлаждении).

Кнопками  или  выбрать уставку, которую необходимо изменить.

Затем кнопками  или  установить необходимое значение и подтвердить кнопкой .

### 6. Датчики температуры.

Для измерения температуры к блоку управления можно подключить до четырех датчиков. Два из подключаемых датчиков могут иметь характеристику термочувствительного элемента NI1000 ТК5000, а два элемент NTC 10K. Стандартная программа рассчитана на подключение трех датчиков температуры: приточной температуры, наружной температуры и температуры в помещении (вытяжной температуры).

#### Датчик температуры приточного воздуха STK3 (STK3M).

Применяется для контроля температуры в приточном воздуховоде. Имеет характеристику NTC 10K. Крепится в воздуховоде на прямом участке при помощи прилагаемого крепежного приспособления.

#### Датчик температуры наружного воздуха STK3 (STK3M)

Для контроля температуры наружного воздуха используется датчик канальной температуры с характеристикой NTC 10K. Он монтируется в воздуховоде до заслонки наружного воздуха.

#### Датчик температуры в помещении STP.

Применяется для контроля температуры в помещении. Имеет характеристику NI1000 ТК5000. При монтаже датчика следует выбирать место расположения с таким расчетом, чтобы исключить влияние источников тепла (например, радиаторов отопления, прямого солнечного света) и избегать установки в местах с низкой естественной конвекцией (ниши, углы и т.п.)

### Датчик температуры вытяжного воздуха STK3 (STK3M)

Применяется для контроля температуры в помещении и устанавливается в вытяжном воздуховоде до вентилятора. Имеет характеристику NTC 10K.

### Дифференциальные датчики давления DPD.

Датчики дифференциального давления подключаются к блокам управления для сигнализации засорения воздушного фильтра и давления вентилятора.



Внешний вид и примеры использования датчиков давления.

### 7. Подключение воздушных заслонок.

#### Заслонки типа открыто/закрыто.


Предусмотрена возможность подключения к блокам управления приводов воздушных заслонок с питанием 24 или 230 вольт переменного тока. Изменение напряжения питания производится переключением коммутационных проводов внутри блока (клеммы на средней DIN-рейке). Стандартно установлено напряжение 24 вольта. Если необходимо произвести изменение напряжения, надо проделать следующую процедуру:

1. Отключить коммутационный провод от клеммы 24.
2. Подключить данный провод к клемме 230.
3. Отключить коммутационный провод от клеммы QG.
4. Подключить провод на клемму QN.

**Переключение необходимо проводить только на обесточенном блоке управления.**

К блокам управления можно подключить приводы с трехпозиционным алгоритмом работы (клеммы Q6, Q7, Q4), а также двухпозиционные приводы как с возвратной пружиной (клеммы Q41, Q61), так и без (клеммы QP, Q4, Q6).

**Внимание: При подключении двух и более заслонок с сервоприводами напряжение питания всех исполнительных механизмов должно быть однотипным (24 или 230).**




#### Подключение заслонок наружного воздуха.

Подключение заслонок с пропорциональным управлением (регулируемая рециркуляция) осуществляется к клеммам G, G0, Y2. При наличии регулируемой рециркуляции необходимо произвести перепрограммирование контроллера.

### 8. Монтаж блоков управления.

Во время монтажа необходимо обеспечивать свободный доступ обслуживающего персонала к блоку управления для проведения монтажных работ и последующего профилактического, сервисного обслуживания.

Электромонтаж имеет право проводить только персонал с соответствующими полномочиями. Перед вводом в эксплуатацию необходимо провести ревизию электрооборудования.



**Расположение элементов внутри щита управления.**

Блоки управления в зависимости от конфигурации имеют следующие размеры (АхВхС): 408х560х153 (54 модуля) или 300х560х153 (36 модулей). Блоки управления для работы с электронагревателями мощностью более 45 кВт комплектуются отдельным силовым щитом.

Подвод кабеля осуществляется через специальные резиновые сальники в верхней или нижней части блоков. Подключение силовых элементов, таких как вентиляторы и насосы, производится к клеммам в нижней части блока. Подключение датчиков и приводов смесительных узлов, приводов воздушных заслонок, термостата, противопожарной сигнализации и датчиков давления к клеммам в верхней части блока.

#### **9. Конфигурация контроллера.**

В контроллер блока управления, поставляемого клиенту, внесена стандартная программа управления вентиляционной системой. Контроллер запрограммирован на работу со следующими датчиками температуры:

- температура приточного воздуха (тип NTC10K)
- температура вытяжного воздуха (тип NTC10K)
- температура наружного воздуха (тип NTC10K)

#### **Перепрограммирование количества подключаемых датчиков**

Если какие либо приведенные выше датчики температуры не подключаются, контроллер будет выдавать аварийные сообщения. Для отключения сигнала аварии необходимо изменить программу контроллера, выполнив следующие действия:

- войти в режим программирования, нажав кнопку
- кнопками и выбрать в меню подпрограмму «Входы/выходы» и нажать кнопку
- кнопками и выбрать в меню подпрограмму «Конфигурация О/В» и нажать кнопку
- кнопками и выбрать в меню подпрограмму «Аналоговый вход» и нажать кнопку
- кнопками и выбрать необходимый датчик температуры и нажать кнопку
- кнопками и выбрать параметр «TYP» и нажать кнопку
- кнопками и выбрать параметр значение «NO» и нажать кнопку

На экране появиться сообщение «Подождите» и через несколько секунд новая функция будет записана в память контроллера. Затем,

- кнопками и выбрать параметр «FUN» и нажать кнопку
- кнопками и выбрать функцию «Не используется» и нажать кнопку

Выход из режима программирования осуществляется кнопкой .






**Внимание.** Если вы не используете датчик температуры в помещении необходимо изменить стратегию управления параметрами воздуха. Для этого необходимо:

- войти в режим программирования, нажав кнопку
- кнопками и выбрать в меню подпрограмму «Параметры» и нажать кнопку
- кнопками и выбрать в меню подпрограмму «Контроль Темп» и нажать кнопку
- кнопками и выбрать в меню подпрограмму «Послед. нагрев 1» и нажать кнопку

На экране появится меню «Выбор уставки» со значением «CASCADE».




















- нажмите на кнопку и кнопками и измените значение параметра на «MAIN» и подтвердите изменение кнопкой
- вернитесь в подменю «Контроль Темп» дважды нажав на кнопку
- кнопками и выберите в меню подпрограмму «Послед. охлаждения 1» и нажмите кнопку


На экране появится меню «Выбор уставки» со значением «CASCADE».

- нажмите на кнопку  и кнопками  и  измените значение параметра на «MAIN» и подтвердите изменение кнопкой 
- выйдите из режима программирования, используя кнопку 

#### **Перепрограммирование типа подключаемого датчика**

Если в качестве датчика температуры вытяжного воздуха используется датчик температуры в помещении типа STP с характеристикой NI1000 TK5000 необходимо провести перепрограммирование контроллера. Для этого необходимо сделать следующее:

- войти в режим программирования, нажав кнопку 
- кнопками  и  выбрать в меню подпрограмму «Входы/выходы» и нажать кнопку 
- кнопками  и  выбрать в меню подпрограмму «Конфигурация O/I» и нажать кнопку 
- кнопками  и  выбрать в меню подпрограмму «Аналоговый вход» и нажать кнопку 
- кнопками  и  выбрать четвертый датчик температуры «Т вытяжка» и нажать кнопку 
- кнопками  и  выбрать параметр FUN и нажать кнопку 
- кнопками  и  выбрать характеристику датчика «NiTK5» и нажать кнопку 

















На экране появиться сообщение «Подождите» и через несколько секунд новые данные будут записаны в память контроллера. Выход из режима программирования осуществляется кнопкой 

#### **Программирование заслонок рециркуляции**

















Стандартный блок управления запрограммирован на работу с электрическим нагревателем и водяным или фреоновым охладителем. Подключение системы охлаждения производится к аналоговому выходу (водяное охлаждение), к релейным выходам (фреоновое охлаждение) или не производится вообще (охлаждение отсутствует). Если в составе вентиляционной установки есть заслонки рециркуляции, то необходимо произвести перепрограммирование контроллера.

Изменение программы производится следующим образом.












##### **Шаг 1.**

- войти в режим программирования, нажав кнопку 
- кнопками  и  выбрать в меню подпрограмму «Конфигурация O/I» и нажать кнопку 
- кнопками  и  выбрать в меню подпрограмму «Аналоговый выход» и нажать кнопку 
- кнопками  и  выбрать параметр «2» (Не используется) 
- кнопками  и  выбрать параметр «FUN» (Не используется) 
- кнопками  и  выбрать значение «Нар.заслонка» и подтвердить изменения, нажав кнопку 

##### **Шаг 2.**

- вернуться в главное меню режима программирования, нажав кнопку  несколько раз
- кнопками  и  выбрать в меню подпрограмму «Параметры» и нажать кнопку 
- кнопками  и  выбрать в меню подпрограмму «Контроль Темп» и нажать кнопку 
- кнопками  и  выбрать параметр «Заслонки установка» и нажать кнопку 
- кнопками  и  выбрать параметр «Управляющий датчик» и нажать кнопку 
- кнопками  и  выбрать значение «RET» и подтвердить изменения, нажав кнопку 

##### **Шаг 3.**

- вернуться в подпрограмму «Контроль Темп», нажав кнопку 
- кнопками  и  выбрать параметр «Послед. нагрева 1» и нажать кнопку 
- кнопками  и  выбрать параметр «Выбор уставки» и нажать кнопку 
- кнопками  и  выбрать значение «DHS» и подтвердить изменения, нажав кнопку . Выйти из режима программирования с помощью кнопки 

## **10. Описание контроллера.**

### **АЛГОРИТМЫ УПРАВЛЕНИЯ АНУ**

#### **Введение**

Алгоритмы управления АНУ включают в себя следующие функции:

- управление теплообменниками подогрева и охлаждения воздуха с помощью пропорционально-интегрально-дифференциального (ПИД) и каскадного регулирования,
- выбор режима естественного охлаждения или подогрева приточного (обработанного) воздуха с помощью наружного воздуха,

- утилизация теплоты,
- ограничение температуры приточного воздуха,
- контроль производительности гидравлических клапанов по напряжению 0-10 В,
- контроль производительности воздушных заслонок по напряжению 0-10 В,
- защита от замерзания.

Тип кондиционирующего агрегата АНУ определяется конфигурацией параметров, а также входов и выходов, которые используются для контроля работы элементов, составляющих АНУ.

Конфигурацию этих параметров, а также входов и выходов, можно задавать с интерфейса пользователя или с помощью программатора МУК.


### Интерфейс пользователя


#### Клавиатура


	ВВЕРХ
	ВНИЗ
	ВВОД
	ОТМЕНА

Кнопки интерфейса используются для прямого доступа к специальным функциям и перемещения по меню.

#### Прямой доступ к специальным функциям











Кнопка  (1 сек): доступ к экрану аварийных сообщений (см. раздел «Вывод на дисплей аварийных сообщений»).

Кнопка  (3 сек): доступ к основным уставкам (см. раздел «Основные уставки»).

Кнопка  (1 сек): доступ к меню.


Кнопка  (3 сек): переключение между состояниями включения и отключения (см. раздел «Включение и отключение агрегата»).

#### Перемещение по меню

Для доступа к меню нажмите и удерживайте в течение 1 с кнопку . Для перемещения по меню используйте кнопки  и ; нажатие кнопки  дает возможность, при необходимости, переходить к меню более низкого уровня; при нажатии кнопки  можно перейти к меню более высокого уровня. Эти же кнопки можно использовать для изменения выбранного параметра: вход в режим корректировки осуществляется нажатием кнопки , изменение значения параметра происходит нажатием кнопок  или , при нажатии кнопки  изменения подтверждаются, нажатие кнопки  ведет к отмене изменений.

#### Включение и отключение установки

Установку можно перевести из неработающего в работающее состояние и наоборот несколькими способами:

- нажав и удерживая в течение 3 сек кнопку ;
- используя цифровой вход «Дист.вкл», при его наличии (с помощью цифрового входа изменяется состояние агрегата);

ПРИМЕЧАНИЕ: Если в режиме конфигурации задать параметр «Polarity (Полярность)»=N.C. (нормально замкнутый вход), агрегат отключится при разомкнутом входе;

В отключенном состоянии режим работы агрегата указывается на главном экране дисплея как OFF (ОТКЛЮЧЕН).

Переход от отключенного к включенному состоянию указывается на главном экране дисплея как ON (ВКЛЮЧЕН).

Активация цифровых и аналоговых выходов происходит с задержкой в соответствии с параметрами dOt и AOt.


GE N		Общие параметры	Мин.	Макс.	По умолчанию	Единица измерения	Пояснения
	ODL	Задержка активации выходов					
		dOt	0	9999	10	сек	
		AOt	0	9999	10	сек	

#### Жидкокристаллический дисплей (ЖК дисплей)

На экране указываются:

- данные измерений, полученные двумя аналоговыми входами (см. описание экранов А и В),

- символы основных активных функций (см. рисунок).



- 1 – Экран А
- 2 – Единица измерения на экране А
- 3 – Теплообменник 1
- 4 – Теплообменник 2
- 5 – Теплообменник 3
- 6 – Экран В
- 7 - Единица измерения на экране В
- 8 – Только на дисплеях размером 98×64
- 9 - Только на дисплеях размером 128×64
- 10 – Утилизация теплоты
- 11 – Охлаждение за счет свободной конвекции
- 12 – Подогрев за счет свободной конвекции
- 13 – Защита от замерзания
- 14 – Алгоритм подогрева 1
- 15 – Алгоритм охлаждения 1
- 16 - Алгоритм подогрева 2
- 17 – Аварийная ситуация
- 18 – Осушение
- 19 – Увлажнение
- 20 – Режим энергосбережения
- 21 – Насос
- 22 – Вентилятор
- 23 – Зима
- 24 - Лето










На правой стороне основных значков находится полоска, по которой можно определить относительную производительность элемента.

### Перемещение по меню

Для входа в меню, описанного в таблицу внизу, нажмите и удерживайте 1 сек кнопку

Меню	Подменю	Функция	Примечания
Текст на ЖК дисплее	Текст на ЖК дисплее		
Аварии		Меню аварийных ситуаций	
	Активные аварии	Текущие аварийные ситуации	
	История аварий	Архив аварийных ситуаций	
	Сброс аварий	Ручной сброс аварийных сообщений	
Логин		Вход в систему	Определяет уровень доступа к меню и параметрам. Пароль задается параметрами L01, L02 и L03

Параметры		Доступ к меню параметров	Войдите в меню параметров. Описание параметров приведено в разделе «Параметры»
<b>Входы/выходы</b>			
	<b>Значение I/O</b>	Вывод на дисплей входных и выходных параметров	
	<b>Конфигурация I/O</b>	Доступ к меню конфигурации входов/выходов	
	<b>Цифровой вход</b>	Конфигурация цифровых входов	Подменю Конфигурация I/O
	<b>Цифровой выход</b>	Конфигурация цифровых выходов	Подменю Конфигурация I/O
	<b>Аналоговый вход</b>	Конфигурация аналоговых входов	Подменю Конфигурация I/O
	<b>Аналоговый выход</b>	Конфигурация аналоговых выходов	Подменю Конфигурация I/O
<b>Утилиты</b>		Доступ к служебным программам	
	<b>Commissioning</b>		
	<b>Заводские настройки</b>		
	<b>Hour setup</b>		
	<b>Зима</b>	Настройки зимнего режима работы	
	<b>Лето</b>	Настройки летнего режима работы	
	<b>Load Default (Загрузка параметров по умолчанию)</b>	Загрузка параметров по умолчанию	
	<b>Clock Setup (Настройка часов)</b>	Задание даты и времени	Только для контроллеров, оснащенных часами
	<b>Lock Fan</b>	Остановка и блокировка вентилятора	
	<b>Unlock Fan</b>	Разблокировка вентилятора	

Для перемещения по меню используйте кнопки  и ; нажатие кнопки  дает возможность, при необходимости, переходить к меню более низкого уровня; при нажатии кнопки  можно перейти к меню более высокого уровня. Эти же кнопки можно использовать для изменения выбранного параметра: вход в режим корректировки осуществляется нажатием кнопки , изменение значения параметра происходит нажатием кнопок  или , при нажатии кнопки  изменения подтверждаются, нажатие кнопки  ведет к отмене изменений.

#### **Вывод на экран и обработка аварийных сообщений**


##### **Меню: ALA – Аварии**

##### **Подменю: AAL – Активные аварии**

С помощью этого подменю на экран выводятся аварийные сообщения.

На экран выводятся описание аварийной ситуации, код аварийной ситуации и номер активной аварийной ситуации.

Переход к экрану аварийной ситуации можно выполнить нажатием кнопки со стрелкой вверх прямо из основного экрана.


Каждый экран предназначен для отдельной аварийной ситуации. Для перехода от экрана к экрану нажимайте кнопки со стрелками вверх и вниз. Для сброса выведенной на дисплей аварийной ситуации нажмите кнопку .

Для сброса всех аварийных сообщений используйте подменю “Сброс аварий”.

##### **Подменю: SAL – История аварий**

С помощью этого подменю на экран выводится архив аварийных ситуаций, которые перестали быть активными.

На экран выводятся коды аварийных ситуаций, описание ситуации.


Каждый экран предназначен для отдельной аварийной ситуации. Для перехода от экрана к экрану нажимайте кнопки со стрелками вверх и вниз. Для сброса выведенного на дисплей аварийного сообщения нажмите кнопку .

Для сброса всех аварийных сообщений используйте подменю “Сброс аварий”.

##### **Подменю RAL – Сброс аварий**

С помощью этого подменю можно сбрасывать аварийные сообщения.




Для ручного сброса всех активных аварийных сообщений нажмите кнопку .

### Вход в систему

#### Меню: LOG – Логин

Введите 4-разрядный пароль, которым задается уровень доступа к меню и параметрам. Нажимая кнопки со стрелками вверх и вниз, измените значения выбранных параметров.

Для подтверждения изменений нажмите кнопку  и перейдите на следующую цифру или войдите в систему. Пароль для уровней доступа от 1 до 3 задается параметрами L01, L02 и L03.

GE N		Общие параметры	Мин	Макс	По умолчанию	Примечания
	PAS	Пароль				
	L01	Уровень 1	0	9999	0	
	L02	Уровень 2	0	9999	2000	
	L03	Уровень 3	0	9999	3000	

ПРИМЕЧАНИЕ: Если Вам не разрешено входить в систему, Ваш уровень доступа равен 0.

Этот уровень не позволяет Вам выводить на дисплей параметры и меню, имеющие более высокий уровень доступа. Уровень доступа к меню и параметрам задается с помощью программного обеспечения Configurator “АНУ\_Interface\_vNN.xls”.

### Параметры

#### Меню: PAR –Параметры


С помощью этого меню обеспечивается доступ к параметрам.

### Вывод на дисплей характеристик входов и выходов

#### Меню: IO –Входы/Выходы

##### Подменю: Iod – Значения I/O

На ЖК дисплей можно вывести экран, который содержит все входы и выходы; на экране может разместиться группа из 8 входов/выходов.



- 1 – Аналоговый вход
- 2 – Цифровой вход (0=отключен, 1=включен)
- 3 – Аналоговый выход
- 4 – Цифровой выход (0=реле отключено, 1=реле включено)
- 5 – Аналоговый вход 1, например, 12,0 °C
- 6 - Аналоговый вход 2, например, 7,0 °C
- 7 - Аналоговый вход 3, например, 6,4 °C
- 8 - Аналоговый вход 4, например, относительная влажность 76 %
- 9 - Аналоговый вход 5, например, 14,5 бар
- 10 - Аналоговый вход 6, например, 17,1 бар
- 11 - Аналоговый вход 7, например, 25,4 °C
- 12 – Цифровой вход 1
- 13 - Цифровой вход 8
- 14 – Аналоговый выход 4 (например, 100,0 %)

15 – Аналоговый выход 1 (например, 80,0 %)

16-20 – Цифровые выходы

### **Подменю: ИОС – Конфигурация I/O**

При входе в конфигуратор данное подменю дает возможность получить доступ к экранам конфигурации входов/выходов.

Через эти экраны для каждого входа/выхода можно задать тип входа/выхода, рабочий диапазон, полярность и выполняемую функцию.

### **Служебные программы**

**Меню: - Utl – Утилиты**

**Подменю: WIN –Зима**

В этом подменю задается зимний режим работы.

**Подменю: SUM –Лето**

В этом подменю задается летний режим работы.

**Подменю: DEF – Заводские настройки**

В этом подменю загружаются параметры по умолчанию.

**Подменю: LON – Lock Fan (Блокировка вентилятора)**

С помощью этого подменю можно остановить и заблокировать вентиляторы.

**Подменю: LOF – Unlock Fan (Разблокировка вентилятора)**

С помощью этого подменю можно разблокировать вентиляторы.

**Подменю: COM – Comissioning (Ввод в эксплуатацию)**

Это подменю предоставляет экран ввода в эксплуатацию.

Подробная информация о состоянии агрегата выводится на новый экран. Нажимая кнопки со стрелками вверх и вниз, можно получить следующую информацию.

### **Конфигурация программного обеспечения АНУ**

Тип АНУ определяется конфигурацией параметров, которые будут описаны позже, а также входов и выходов, которые используются для контроля работы элементов, составляющих АНУ.

### **Обзор конфигураций**

Основные шаги, необходимые для адаптации программного обеспечения АНУ к Вашей установке, следующие:

1) Определите нужные Вам входы и выходы. Перечень всех входов и выходов приведен в разделе «Конфигурация входов и выходов».

2) Регулирование температуры воздуха. Установите порядок регулирования температуры воздуха за теплообменниками подогрева и охлаждения и выберите тип привода (см. раздел «Управление теплообменниками»).

В программном обеспечении заданы два алгоритма подогрева воздуха и один алгоритм охлаждения. Для каждого алгоритма определите управляющий датчик температуры, задайте уставку и выберите параметры ПИД-регулирования (см. раздел «Алгоритм регулирования температуры теплого и холодного воздуха»)

3) При использовании воздушных заслонок или утилизации теплоты определите управляющий датчик, задайте уставку и условия переключения (см. раздел «Управление работой заслонок»).

4) Предельные значения температуры подаваемого воздуха.

Определите предельные значения температуры приточного воздуха, которые нельзя переходить (см. раздел «Задание предельных температур приточного воздуха»).

5) Управление вентиляторами.

Определите способ регулирования, управляющий датчик и, при необходимости, задайте параметры ПИД-регулирования (см. раздел «Вентиляторы приточного и рециркуляционного воздуха»).

### **Конфигурация входов и выходов**

Внизу приведен список функций входов и выходов; эти функции могут быть присвоены каждому входу и выходу независимо от других входов и выходов.

<b>АНАЛОГОВЫЕ ВХОДЫ</b>		
<b>Код</b>	<b>Обозначение</b>	<b>Функция</b>
SUP	T приток	Температура приточного воздуха
REt	T вытяжка	Температура вытяжного воздуха
OUt	T наружн.	Температура наружного воздуха
tH1	T преднагрев.	Температура воздуха после предварительного подогрева
tH2	T догрев	Температура воздуха после промежуточного подогрева
tC1	T охлажд.	Температура охлажденного воздуха
tC2	T воды	Температура воздуха, исключая возможность замерзания

<b>АНАЛОГОВЫЕ ВХОДЫ</b>		
bAR	Давл.воз-ха	Давление воздуха
SHU	Вл.приток	Влажность приточного воздуха
RHU	Вл.вытяжка	Влажность вытяжного воздуха
CO2	CO2	Уровень диоксида углерода в воздухе (CO2)
VOC	VOC	Уровень летучих органических соединений в воздухе (VOC)

<b>ЦИФРОВЫЕ ВХОДЫ</b>		
<b>Код</b>	<b>Обозначение</b>	<b>Функция</b>
ASF	Авария вент.1	Неисправность вентилятора приточного воздуха
SSS	Серв.выкл.вент.1	Предохранительное реле на вентиляторе приточного воздуха (порт разомкнут)
ASR	Авария вент.2	Неисправность вентилятора вытяжного воздуха
CSR	См.заслонка закр.	Смесительная заслонка закрыта
SSR	Серв.выкл.вент.2	Предохранительное реле на вентиляторе вытяжного воздуха
CSE	Нар.заслонка закр.	Заслонка наружного воздуха закрыта
ONF	Дист.вкл.	Дистанционное включение/отключение
AFI	Пож.тревога	Пожароопасность
AAI	Угр.замерзания	Замерзание
CH	Зима/лето	Выбор летнего/зимнего режима работы
SFW	Давл.вент.1	Блокировка потока приточного воздуха
RFW	Давл.вент.2	Блокировка потока вытяжного воздуха
SFI	Фильтр 1	Засорение фильтра 1
RFI	Фильтр 2	Засорение фильтра 2
PU1	Насос1 авария	Неисправность насоса теплообменника 1
PU2	Насос2 авария	Неисправность насоса теплообменника 2
PU3	Насос3 авария	Неисправность насоса теплообменника 3
HUM	Ав.увлажнителя	Неисправность увлажнителя
REC	Ав.рекуператора	Неисправность утилизатора теплоты
GEN	Общая авария	Общая аварийная ситуация
bA1	Ав.теплооб.1	Неисправность теплообменника 1
bA2	Ав.теплооб.2	Неисправность теплообменника 2
bA2	Ав.теплооб.3	Неисправность теплообменника 3
LOF	Вент.блокир.	Блокировка/Разблокировка вентиляторов
COE	Комф./эко-мия	Выбор комфортного/Экономичного режимов работы
FDI	Своб.нагрев/охл.	Переключение на режим естественного подогрева/охлаждения

<b>ЦИФРОВЫЕ ВЫХОДЫ</b>		
WAR	Внимание	Реле предупреждения
ALA	Авария	Реле аварии
SUF	Вен-тор1	Управление вентилятором приточного воздуха
REF	Вен-тор2	Управление вентилятором вытяжного воздуха

RSH	См.заслонка	Регулирование положения смесительной заслонки
ESH	Нар.заслонка	Регулирование положения заслонки наружного воздуха
SFL	1ск.вент.1	Низкая скорость вращения вентилятора приточного воздуха
SFH	2ск.вент.1	Высокая скорость вращения вентилятора приточного воздуха
RFL	1ск.вент.2	Низкая скорость вращения вентилятора вытяжного воздуха
RFH	2ск.вент.2	Высокая скорость вращения вентилятора вытяжного воздуха
dEU	Осушение	Управление внешним осушителем
HUM	Увлажнение	Управление внешним увлажнителем
HUP	Насос увл.	Управление насосом увлажнителя
ARE	Рекуператор	Управление утилизатором теплоты
PRE	Насос рекуп.	Управление насосом утилизатора
b1	Клапан1 вкл/выкл	Управление двухпозиционным клапаном теплообменника 1
b1O	Клапан1 откр.	Управление открытием трехпозиционного клапана теплообменника 1
b1C	Клапан1 закр.	Управление закрытием трехпозиционного клапана теплообменника 1
b11	Тепл.1 шаг1	Шаг регулирования 1 теплообменника 1
b12	Тепл.1 шаг2	Шаг регулирования 2 теплообменника 1
b13	Тепл.1 шаг3	Шаг регулирования 3 теплообменника 1
CP1	Тепл.1 насос	Управление работой насоса теплообменника 1
b2	Клапан2 вкл/выкл	Управление двухпозиционным клапаном теплообменника 2
b2O	Клапан2 откр.	Управление открытием трехпозиционного клапана теплообменника 2
b2C	Клапан2 закр.	Управление закрытием трехпозиционного клапана теплообменника 2
b21	Тепл.2 шаг1	Шаг регулирования 1 теплообменника 2
b22	Тепл.2 шаг2	Шаг регулирования 2 теплообменника 2
b23	Тепл.2 шаг3	Шаг регулирования 3 теплообменника 2
CP2	Тепл.2 насос	Управление работой насоса теплообменника 2
b3	Клапан3 вкл/выкл	Управление двухпозиционным клапаном теплообменника 3
b3O	Клапан3 откр.	Управление открытием трехпозиционного клапана теплообменника 3
b3C	Клапан3 закр.	Управление закрытием трехпозиционного клапана теплообменника 3
b31	Тепл.3 шаг1	Шаг регулирования 1 теплообменника 3
b32	Тепл.3 шаг2	Шаг регулирования 2 теплообменника 3
b33	Тепл.3 шаг3	Шаг регулирования 3 теплообменника 3
CP3	Тепл.1 насос	Управление насосом теплообменника 3
dEF	Оттайка	Включение режима оттаивания
HRE	Нагрев св.	Команда на подогрев
CRE	Охлаждение св.	Команда на охлаждение

<b>АНАЛОГОВЫЕ ВЫХОДЫ</b>		
<b>Код</b>	<b>Обозначение</b>	<b>Функция</b>

АНАЛОГОВЫЕ ВЫХОДЫ		
SUF	Вен-тор1	Управление вентилятором приточного воздуха
REF	Вен-тор2	Управление вентилятором вытяжного воздуха
RSR	См.заслонка	Регулирование положения смесительной заслонки
ESR	Нар.заслонка	Регулирование положения заслонки наружного воздуха
HUA	Увлажнение	Управление увлажнителем
bA1	Тепл-ник1	Управление теплообменником 1
bA2	Тепл-ник2	Управление теплообменником 2
bA3	Тепл-ник3	Управление теплообменником 3
DHU	Осушение	Управление осушителем
ERC	Рекуператор	Управление утилизатором теплоты

### Регулирование температуры воздуха в теплообменниках

#### Выбор алгоритма регулирования

Агрегат для кондиционирования воздуха (АНУ) должен быть оснащен не более чем тремя теплообменниками для подогрева воздуха и одним теплообменником для его охлаждения.

Для каждого из теплообменников можно задать алгоритм его функционирования с помощью следующих параметров.

COI		Теплообменник	Мин.	Макс.	По умолчанию	Обозначение
	CL1	Теплообменник 1				
	b10	Функция теплообменника 1	1	6	HS1	OFF;HS1;HS2;CS1;H1C1;H2C1
	CL2	Теплообменник 2				
	b40	Функция теплообменника 2	1	6	HS2	OFF;HS1;HS2;CS1;H1C1;H2C1
	CL3	Теплообменник 3				
	b70	Функция теплообменника 3	1	6	CS1	OFF;HS1;HS2;CS1;H1C1;H2C1

Обозначения представляют собой следующее:

**OFF** - Теплообменник не используется

**HS1** - Температура воздуха в подогревающем теплообменнике регулируется по алгоритму **Heat Sequence 1**


**HS2** - Температура воздуха в подогревающем теплообменнике регулируется по алгоритму **Heat Sequence 2**

**CS1** - Температура воздуха в охлаждающем теплообменнике регулируется по алгоритму **Cool Sequence 1**

**H1C1** - Специальный теплообменник для подогрева или охлаждения воздуха в зависимости от выбора режима «зима/лето». Подогрев воздуха регулируется по алгоритму **Heat Sequence 1**, а охлаждение по алгоритму **Cool Sequence 1**

**H2C1** - Специальный теплообменник для подогрева или охлаждения воздуха в зависимости от выбора режима «зима/лето». Подогрев воздуха регулируется по алгоритму **Heat Sequence 2**, а охлаждение по алгоритму **Cool Sequence 2**


Температура воздуха в подогревающих и охлаждающих теплообменниках регулируется в соответствии с алгоритмом, показанном на следующем рисунке.



1 – Управляющие переменные

- 2 – Алгоритм регулирования подогрева 1
- 3 - Алгоритм регулирования подогрева 2
- 4 - Алгоритм регулирования охлаждения 1
- 5 – Регулируемая температура
- 6 – Диапазон регулирования

По одному и тому же алгоритму может регулироваться температура воздуха на нескольких теплообменниках. В этом случае диапазон регулирования будет равномерно разделен между ними. Например, если три теплообменника подогревают воздух по алгоритму Heat Sequence 1, то  $b10=b40=b70=HS1$ :



- 1 - Управляющие переменные
- 2 – Подогрев
- 3 – Теплообменник 3
- 4 – Теплообменник 2
- 5 – Теплообменник 1
- 6 - Регулируемая температура
- 7 – Диапазон регулирования

#### Задание производительности теплообменников

COI		Теплообменник	Мин.	Макс.	По умолчанию	Единица измерения	Обозначение
	CL1	Теплообменник 1					
	b11	Тип привода 1	1	4	VALVE (КЛАПАН)		VALVE;LIN STEP;VAR STEP;BIN STEP
	CL2	Теплообменник 2					
	b41	Тип привода 2	1	4	LIN STEP (ЛИНЕЙНЫЙ ШАГ)		VALVE;LIN STEP;VAR STEP;BIN STEP
	CL3	Теплообменник 3					
	b71	Тип привода 3	1	4	LIN STEP (ЛИНЕЙНЫЙ ШАГ)		VALVE;LIN STEP;VAR STEP;BIN STEP

Производительность теплообменников зависит от следующих параметров, выбираемых с учетом тепловой нагрузки, рассчитанной в соответствии с алгоритмом регулирования температуры воздуха:

С помощью параметров b11, b41, b71 можно задать для каждого теплообменника тип привода: клапан для газожидкостных теплообменников, электронагреватель для теплообменников с шаговым регулированием подводимой мощности. В последнем случае применяются 3 способа регулирования: регулирование с линейным шагом, регулирование с настраиваемым шагом и регулирование с бинарным шагом. С помощью шагового регулирования можно управлять также и компрессорно-конденсаторными блоками.

#### Регулирование температуры воздуха с помощью клапана


Если параметры b11, b41, b71 заданы как VALVE, теплообменник определяется как газожидкостный теплообменник, температура воздуха в котором регулируется с помощью клапана. Клапан может быть двухпозиционным (Вкл/Откл), модулирующим (управляемым по напряжению 0-10 В) или трехпозиционным. В зависимости от типа клапана можно использовать следующие выходы:

Теплообменник	Тип клапана	Тип выхода	Используемый выход	
Теплообменник 1	Двухпозиционный	Цифровой выход	b1	Клапан 1 вкл/выкл
	0-10 В	Аналоговый выход	bA1	Тепл-ник 1
	Трехпозиционный	Цифровой выход	b1O b1C	Клапан 1 откр Клапан 1 закр
Теплообменник 2	Двухпозиционный	Цифровой выход	b2	Клапан 2 вкл/выкл
	0-10 В	Аналоговый выход	bA2	Тепл-ник 2
	Трехпозиционный	Цифровой выход	b2O b2C	Клапан 2 откр Клапан 2 закр
Теплообменник 3	Двухпозиционный	Цифровой выход	b3	Клапан 3 вкл/выкл
	0-10 В	Аналоговый выход	bA3	Тепл-ник 3

	Трехпозиционный	Цифровой выход	b3O b3C	Клапан 3 откр Клапан 3 закр
--	-----------------	----------------	------------	--------------------------------

ПРИМЕЧАНИЕ: Если задан один из вышеуказанных выходов, он автоматически входит в программное обеспечение без разрешающего сигнала.

### Двухпозиционное регулирование и регулирование по напряжению 0-10 В



- 1 – Цифровой выход
- 2 – Аналоговый выход
- 3 – Открыт
- 4 – Закрыт
- 5 – Тепловая нагрузка

### Трехпозиционное регулирование

Трехпозиционное регулирование производится клапаном, имеющим 3 электрических контакта и источник электропитания. Он имеет 3 состояния: промежуточное, открыто и закрыто.

Для конфигурации трехпозиционного клапана используются следующие параметры:

COI		Теплообменник	Мин.	Макс.	По умолчанию	Единица измерения	Обозначение
	CL1	Теплообменник 1					
	b13	Время рабочего хода клапана	0	9999	20	с	
	b14	Минимальное смещение клапана	0	50	2	%	
	b15	Частота сигнала полного откр/зак	0	9999	60	мин.	
	b16	Рабочий диапазон клапана	0	50	0	%	
	CL2	Теплообменник 2					
	b43	Время рабочего хода клапана	0	9999	20	с	
	b44	Минимальное смещение клапана	0	50	2	%	
	b45	Частота сигнала полного откр/зак	0	9999	60	мин.	
	b46	Рабочий диапазон клапана	0	50	0	%	
	CL3	Теплообменник 3					
	b73	Время рабочего хода клапана	0	9999	20	с	
	b74	Минимальное смещение клапана	0	50	2	%	
	b75	Частота сигнала полного откр/зак	0	9999	60	мин.	
	b76	Рабочий диапазон клапана	0	50	0	%	

#### b13, b43, b73 – Время рабочего хода клапана

Этими параметрами задается время, которое необходимо для перемещения клапана от полностью закрытого до полностью открытого положения. Алгоритм регулирования положения клапана использует эти параметры для расчета времени активации выходов “Valve1-2-3 Open (Клапан 1-2-3 открыт)” и “Valve1-2-3 Close (Клапан 1-2-3 закрыт)”.

В зависимости от времени активации контактов продолжительность времени, в течение которого клапан будет открыт, изменяется от 0 до 100 % от полного времени перемещения клапана. Реле никогда не включаются одновременно, поэтому клапаны либо открываются, либо закрываются, либо остаются на месте.

Чтобы иметь точную информацию о степени открытия клапана, пользуйтесь следующими правилами:

- Когда агрегат включается, клапан находится в закрытом или открытом положении в течении времени, равного времени полной переключки клапана + 25 %. Перед проведением цикла регулирования производится повторное определение положения клапана.

- Если в процессе регулирования температуры требуется произвести открытие или закрытие клапана, для гарантированного выполнения цикла программа увеличивает время активации реле на 25 %.

#### b14, b44, b74 - Минимальное смещение клапана

Этими параметрами задается минимальное отклонение степени открытия клапана от расчетного режима.

**b15, b45, b75 - Частота сигнала полного откр/зак**

Если клапан находится в полностью открытом или закрытом положении, периодически подается команда на открытие или закрытие клапана на время, равное 25 % от времени полной переключки клапана. Этими параметрами задается частота подачи данной команды.

**b16, b46, b76 - Рабочий диапазон клапана**

Если на клапан будет подана команда на переход в положение, которое меньше заданного данными параметрами (в виде процентного отношения от полностью открытого или полностью закрытого положения), клапан будет открываться или закрываться все время.

Например, b15=5 % означает, что команда на 4% открытие клапана приведет к полному закрытию клапана, а команда на 96% открытие клапана приведет к полному открытию клапана.

**Шаговое регулирование**

Если параметры b11, b41, b71 заданы как LIN STEP, VAR STEP или BIN STEP, осуществляется шаговое регулирование температуры воздуха на входе из теплообменников.

Для активации шагового регулирования (например, с помощью электронагревателей или батарей) можно использовать следующие выходы:

Теплообменник	Тип выхода	Используемый выход
Теплообменник 1	Цифровой выход	b11 b12 b13
	Аналоговый выход	bA1
Теплообменник 2	Цифровой выход	b21 b22 b23
	Аналоговый выход	bA2
Теплообменник 3	Цифровой выход	b31 b32 b33
	Аналоговый выход	bA3


**Регулирование с постоянным шагом**

Если параметры b11, b41, b71 заданы как LIN STEP, температура воздуха на выходе из теплообменника регулируется ступенчато с линейным шагом.

Если выбран линейный шаговый способ регулирования, следует для каждого теплообменника задать количество шагов регулирования: от 1 до 3.

COI		Теплообменник	Мин.	Макс.	По умолчанию	Обозначение
	CL1	Теплообменник 1				
		b12	Число ступеней	0	3	2
	CL2	Теплообменник 2				
		b42	Число ступеней	0	3	2
	CL3	Теплообменник				
		b72	Число ступеней	0	3	2

Регулирование с линейным шагом поясняется рисунком внизу, где принято двухшаговое регулирование. Всего можно использовать до 3 шагов регулирования.



1 – При отсутствии аналогового выхода, конфигурация “bA\*-Coil”

2 – С аналоговым выходом, конфигурация “bA\*-Coil”

3 – Тепловая нагрузка

4 – Интервал a = Нагрузка 100 % / Количество шагов регулирования

5 – Интервал a = Нагрузка 100 % / Количество шагов регулирования + 1

**Регулирование с переменным шагом**




Если параметры b11, b41, b71 заданы как VAR STEP, температура воздуха на выходе из теплообменника регулируется ступенчато с переменным шагом.

Если выбран способ регулирования с переменным шагом, для каждого теплообменника следует задать количество шагов регулирования (от 1 до 3), а для каждого шага (каждого теплообменника) точки включения и отключения в % от необходимой тепловой нагрузки.

COI		Теплообменник	Мин.	Макс.	По умолчанию	Единица измерения	Обозначение
	CL1	Теплообменник 1					
	b12	Число ступеней	0	3	2		
	b17	Шаг 1 ВКЛ	0	1000	10,0	%	
	b18	Шаг 1 ВЫКЛ	0	1000	20,0	%	
	b19	Шаг 2 ВКЛ	0	1000	40,0	%	
	b20	Шаг 2 ВЫКЛ	0	1000	30,0	%	
	b21	Шаг 3 ВКЛ	0	1000	50,0	%	
	b22	Шаг 3 ВЫКЛ	0	1000	100,0	%	
	CL2	Теплообменник 2					
	b42	Число ступеней	0	3	2		
	b47	Шаг 1 ВКЛ	0	1000	10,0	%	
	b48	Шаг 1 ВЫКЛ	0	1000	0,0	%	
	b49	Шаг 2 ВКЛ	0	1000	10,0	%	
	b50	Шаг 2 ВЫКЛ	0	1000	30,0	%	
	b51	Шаг 2 ВКЛ	0	1000	50,0	%	
	b52	Шаг 2 ВЫКЛ	0	1000	33,0	%	
	CL3	Теплообменник 3					
	b72	Число ступеней	0	3	2		
	b77	Шаг 1 ВКЛ	0	1000	17,0	%	
	b78	Шаг 1 ВЫКЛ	0	1000	0,0	%	
	b79	Шаг 2 ВКЛ	0	1000	33,0	%	
	b80	Шаг 2 ВЫКЛ	0	1000	17,0	%	
	b81	Шаг 2 ВКЛ	0	1000	50,0	%	
	b82	Шаг 2 ВЫКЛ	0	1000	33,0	%	

Процесс регулирования с переменным шагом поясняется на рисунке внизу, где принято двухшаговое регулирование. Всего можно использовать до 3 шагов регулирования.



- 1 – Аналоговый выход и количество шагов регулирования
- 2 – Аналоговый выход
- 3 – Шаг 2
- 4 – Шаг 1
- 5 – Начало шага 2 больше конца шага 2
- 6 – Конец шага 1 меньше начала шага 1
- 7 – Тепловая нагрузка

#### Регулирование с бинарным шагом


Если параметры b11, b41, b71 заданы как BIN STEP, температура воздуха на выходе из теплообменника регулируется ступенчато со двоянным шагом.

Если выбран способ регулирования со двоянным шагом, следует для каждого теплообменника задать количество шагов регулирования (от 1 до 3),

COI		Теплообменник	Мин.	Макс.	По умолчанию	Единица измерения	Обозначение
	CL1	Теплообменник 1					
	b12	Число ступеней	0	3	2		

	CL2	Теплообменник 2					
	b42	Число ступеней	0	3	2		
	CL3	Теплообменник 3					
	b72	Число ступеней	0	3	2		

Регулирование со сдвоенным шагом поясняется на рисунке внизу, где принято двухшаговое регулирование. Всего можно использовать до 3 шагов регулирования.




- 1 – При отсутствии аналогового выхода, конфигурация "bA\*-Coil\*"
- 2 – С аналоговым выходом, конфигурация "bA\*-Coil\*"
- 3 – Шаг 2
- 4 – Шаг 1
- 5 – Тепловая нагрузка
- 6 – Интервал a = Нагрузка 100 % / Количество интервалов нагрузки
- 7 – Интервал a = Нагрузка 100 % / Количество интервалов нагрузки + 1

#### Алгоритм блокировки регулирования

Для каждого теплообменника существует возможность блокировки регулирования подогрева или охлаждения, если температура воздуха на выходе из теплообменника, измеренная датчиком "OUT – Outside Temp", выходит за допустимые пределы.

COI		Теплообменник	Мин.	Макс.	По умолчанию	Единица измерения	Обозначение
	CL1	Теплообменник 1					
	b29	Блокировка охлаждения	-40,0	100,0	-30,0	°C	
	b30	Блокировка подогрева	-40,0	100,0	90,0	°C	
	CL2	Теплообменник 2					
	b59	Блокировка охлаждения	-40,0	100,0	-30,0	°C	
	b60	Блокировка подогрева	-40,0	100,0	90,0	°C	
	CL3	Теплообменник 3					
	b89	Блокировка охлаждения	-40,0	100,0	-30,0	°C	
	b90	Блокировка подогрева	-40,0	100,0	90,0	°C	



- 1 – Разблокирование
- 2 – Блокирование
- 3 – Охлаждение отключено
- 4 – Охлаждение включено
- 5 – Подогрев включен
- 6 – Подогрев отключен
- 7 – Охлаждение заблокировано по параметрам b29, b59, b 89
- 8 – Подогрев заблокирован по параметрам b30, b60, b90
- 9 – Показания датчика температуры воздуха на выходе из теплообменника "OUT – Outside Temp"

### Управление насосами

Управление одним насосом в каждом теплообменнике производится с помощью следующих цифровых выходов:

Теплообменник	Тип выхода	Используемый выход	
Теплообменник 1	Цифровой выход	CP1	Тепл.1 насос
Теплообменник 2		CP2	Тепл.2 насос
Теплообменник 3		CP3	Тепл.3 насос

Насосы включаются при подаче команды на подключение соответствующего теплообменника. Тепловую нагрузку на теплообменник, при которой включается насос, в %, можно задать через параметр PON, а нагрузку в %, при которой отключается насос, через параметр POF.


Например, насос включается при нагрузке на теплообменник 5 %, а отключается при нагрузке 0 %.

С помощью параметра Pod можно также задать время задержки отключения насоса.

PUM	STU	Насосы	Мин.	Макс.	По умолчанию	Единица измерения	
		Setup					
		POd	Задержка откл насоса	0	9999	5	с
		PON	Включение питания насоса	0	9999	5,0	%
		POF	Отключение питания насоса	0	9999	0,0	%
		PFR	Темп нар воздуха вкл насоса	-50,0	10,0	-20,0	°C

### Запуск насоса в зимнее время

Во избежание замерзания системы все насосы должны работать, если температура наружного воздуха опустится ниже определенного значения, заданного параметром PFR.



1 – Насос

2 – Включение

3 – Отключение

4 – Уставка температуры, заданная параметром PFR

5 - Показания датчика температуры воздуха на выходе из теплообменника “OUT – Outside Temp”

### Специальный теплообменник для подогрева/охлаждения воздуха


При использовании специального теплообменника для подогрева и охлаждения воздуха (параметры b10, b40, b70 равны H1C1 или H2C1), следует сделать выбор между двумя режимами работы теплообменника.

COI	НСС	Теплообменники	Мин	Макс	По умолчанию	Единица измерения	Обозначение	
		Теплообменник для подогрева/охлаждения						
		HС1	Выбор датчика Зима/Лето	1	5	OUt		NO;SUP;RET;tH1;OUt
		HС2	Уставка	-15,0	90,0	14,0	°C	
		HС3	Дифференциал	0,1	90,0	12,0	K	

Выбор производится:

- с помощью цифрового входа “CH – зима\лето”

- путем сравнения показаний датчика, определенного параметром HС1, и уставки температуры, заданной параметром HС2 (см. рисунок). При выборе этого режима (HС1 отличается от 0), его приоритет становится выше, чем все другие приоритеты.



1 – Способ эксплуатации

2 – Зима

3 – Лето

4 – Уставка температуры, заданная параметром HC2

5 – Датчик температуры, определенный параметром HC1


ПРИМЕЧАНИЕ: Выбор летнего/зимнего режима работы влияет на способ управления вентилятором (см. раздел «Типы вентиляторов для подачи приточного и вытяжного воздуха»).

**Управление оттаиванием охлаждающего теплообменника**

COI		Теплообменники	Мин	Макс	По умолчанию	Единица измерения	Обозначение
	dEF	Оттаивание					
	dE1	Выбор датчика	1	8	REt		NO;SUP;REt;OUt;tH1;tH2;tC1;tC2
	dE2	Уставка температуры	-15,0	90,0	5,0	°C	
	dE3	Дифференциал	0,1	20,0	2,0	K	

Если параметр dE1 отличается от 0, управление оттайкой осуществляется в соответствии с показаниями датчика температуры, определенного параметром dE1, которые сравниваются с уставкой температуры dE2 с учетом дифференциала R28.

Если температура датчика ниже уставки, включается цикл оттаивания по параметру “DEF - Defrost”. Цикл оттаивания отключается, когда температура, зарегистрированная датчиком, становится выше уставки температуры + дифференциал.




1 – Цифровой выход “dEF – Defrost”

2 – Уставка температуры dE2

3 – Дифференциал dE3

4 – Датчик температуры dE1

**Управление воздушными заслонками и утилизатором теплоты**



1 – Наружный воздух

2 – Вытяжной воздух

3 – Заслонка наружного воздуха

4 – Заслонка рециркуляционного воздуха или смешительная заслонка

5 – Заслонка вытяжного воздуха

6 – Наружный воздух

7 – Вытяжной воздух

Управление воздушными заслонками и утилизатором тепла осуществляется по одному и тому же алгоритму, который называется «Алгоритм управления заслонками» (см. раздел «Алгоритмы управления заслонками»).

**Заслонка наружного воздуха и смешительная заслонка**

Производительность заслонки наружного воздуха (Pext) рассчитывается по алгоритму управления заслонками (см. раздел «Алгоритмы управления заслонками»).

Производительность смешительной заслонки (Pmix) обратна производительности заслонки наружного воздуха (Pmix = 100 - Pext).

Заслонка наружного воздуха и смешительная заслонка управляются по двухпозиционному (Вкл/Откл) или модулирующему закону. Если они не связаны механически, для каждой заслонки должен быть предусмотрен отдельный выход.


В зависимости от типа заслонки используются следующие выходы:

Тип заслонки	Тип выхода	Используемый выход
--------------	------------	--------------------

Двухпозиционные заслонки	Цифровой выход	RDD	См. заслонка
		EDD	Нар. заслонка
Модулирующие заслонки (управляемые по напряжению 0-10 В)	Аналоговый выход	RDA	См. заслонка
		EDA	Нар. заслонка

**Модулирующие заслонки (управляемые по напряжению 0-10 В)**

Если обе заслонки модулирующего типа, они управляются по аналоговым выходам “RDA - Mixing Damper” и “EDA - External Damper”. Поскольку их функционирование взаимно противоположно, если наружная заслонка открывается на 25 %, смешительная заслонка откроется на 75 %, как показано на следующем рисунке.




- 1 – Аналоговые выходы заслонок
- 2 – Минимальное открытие (параметр D10)
- 3 – Заслонка наружного воздуха (EDA)
- 4 – Смесительная заслонка (RDA)
- 5 – Производительность наружной заслонки по воздуху

**Утилизация теплоты**

Команда на утилизацию теплоты подается в соответствии с алгоритмом управления заслонками так же, как и для смешительной заслонки (см. раздел «Алгоритмы управления заслонками»).

Управление следующими выходами можно осуществлять по схеме, приведенной на рисунке.

Тип выхода	Используемый выход	
Цифровой выход	ERD	Рекуператор
	ERP	Насос рекуп.
Аналоговый выход	ERA	Рекуператор



- 1 – Утилизация теплоты (ERD)
- 2 - Утилизация теплоты (ERA)
- 3 – Насос теплообменника-утилизатора (ERP)
- 4 – Тепловая нагрузка

Принцип управления насосом теплообменника-утилизатора см. в разделе «Управление насосами».

**Алгоритм регулирования температуры воздуха**

Для регулирования температуры воздуха используются несколько алгоритмов. Один из них относится к управлению заслонками; из других алгоритмов 2 связаны с подогревом воздуха, 1 связан с охлаждением и поэтому они должны рассматриваться совместно с соответствующими теплообменниками.

**Алгоритмы управления заслонками**

Управление заслонкой наружного воздуха, смесительной заслонкой и теплообменником-утилизатором осуществляется по одному и тому же алгоритму.  
Смесительная заслонка и теплообменник-утилизатор работают в противофазе с заслонкой наружного воздуха.  
Поэтому здесь рассматривается, в основном, работа заслонки наружного воздуха.  
Алгоритм управления заслонкой конфигурируется с использованием следующих параметров:

TCT		Регулирование температуры	Мин.	Макс.	По умолчанию	Единица измерения	Обозначение
	DAP	Алгоритм управления заслонкой					
	D01	Управляющий датчик	1	8	4		NO;SUP;REt;OUt;tH1;tH2;tC1;tC2
	D02	Уставка естест охлаждения	1	4	1		MAIN;CASC;LS1;LS2;FRH
	D03	Уставка естест подогрева	1	4	1		MAIN;CASC;LS1;LS2
	D04	Смещение уставки естеств охлажд	-20,0	20,0	0,0	К	
	D05	Смещение уставки естеств подогр	-20,0	20,0	0,0	К	
	D06	Зона пропорциональности	0,1	20,0	10,0	К	
	D07	Датчик переключения 1	1	9	OUT		NO;SUP;REt;OUt;tH1;tH2;tC1;tC2;DI
	D08	Датчик переключения 2	2	9	REt		NO;SUP;REt;OUt;tH1;tH2;tC1;tC2;SE T
	D09	Смещение перекл (MECHSET)	0,1	20,0	1,0	К	
	D10	Минимальное открытие	0	100	15	%	

Вам следует задать следующие параметры:

**D01:** управляющий датчик,

**D02:** уставка температуры, используемая для перехода в режим естественного охлаждения, если оно возможно (см. раздел «Выбор режимов естественного охлаждения/подогрева»).

Можно использовать следующие значения параметра:

**MAIN:** Основная уставка ATS (STH для подогрева и STC для охлаждения воздуха, в конечном счете компенсирующие друг друга), (см. раздел «Основная уставка»).

**CASC:** Уставка температуры приточного воздуха, поступающая от каскадного контроллера (см. раздел «Каскадное регулирование»),

**LS1:** Локальная уставка LS1 (см. раздел «Локальная уставка»),

**LS2:** Локальная уставка LS2 (см. раздел «Локальная уставка»),

**FRH:** Параметр, связанный с уставкой алгоритма естественного подогрева (используется только в алгоритме естественного охлаждения) (см. раздел «Связь алгоритмов по уставке»).


**D03:** уставка температуры, используемая для перехода в режим естественного подогрева, если он возможен (см. раздел «Выбор режимов естественного охлаждения/подогрева»).

Возможные значения параметра указаны сверху.

**D04:** смещение уставки естественного охлаждения,

**D05:** смещение уставки естественного подогрева,

**D06:** диапазон пропорциональности для пропорционального регулирования.



- 1 – Запрос на подачу тепла
- 2 – Естественный подогрев
- 3 – Естественное охлаждение
- 4 – Заслонка наружного воздуха
- 5 – Смесительная заслонка

- 6 – Теплообменник-утилизатор
- 7 – Выбор уставки температуры воздуха при естественном охлаждении (D02)
- 8 – Датчик температуры (D01)
- 9 – Диапазон пропорциональности (D06)
- 10 - Выбор уставки температуры воздуха при естественном подогреве (D03)

Используя параметры смещения уставок D04 и D05, можно задать отправную точку поворота заслонки в режимах естественного охлаждения и подогрева относительно выбранных уставок температуры.

ПРИМЕЧАНИЕ: На предыдущих рисунках показаны положительные значения смещения уставок.

Как показано на рисунке вверху, заслонка может работать двумя способами в зависимости от режимов естественного подогрева или охлаждения. Они взаимно исключают друг друга.

#### **Выбор режимов естественного охлаждения и подогрева**

Выбор между режимами естественного охлаждения и подогрева можно осуществить следующими способами:

- 1) Выделить два датчика для сравнения параметров D07 и D08.

Если параметр  $D07 \leq$  параметра D08, осуществляется переход в режим естественного охлаждения.

Если параметр  $D07 \geq$  параметра D08+D09, осуществляется переход в режим естественного подогрева.

- 2) Если параметр  $D07 = DI$ , выбор производится через цифровой вход “FDI - FreeHeatCool”.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если в процессе конфигурации задать “Polarity = N.C”, режим естественного подогрева будет выбран, когда вход будет разомкнут.

- 3) Если параметр D08 = SET, параметр D07 сравнивается с параметром D09.

Если параметр  $D07 \leq$  параметра D09, осуществляется переход в режим естественного охлаждения.

Если параметр  $D07 \geq$  параметра D09+2,0, осуществляется переход в режим естественного подогрева.

#### **Минимальное открытие заслонки**

Для подачи минимального количества наружного воздуха следует задать минимальную степень открытия наружной заслонки с помощью параметра D10.

#### **Алгоритмы регулирования температуры воздуха за теплообменниками подогрева и охлаждения**

Для регулирования температуры воздуха за теплообменниками используются 2 алгоритма регулирования температуры при подогреве воздуха (HS1 и HS2) и 1 алгоритм регулирования температуры при охлаждении (CS1), (см. раздел «Алгоритм регулирования температуры воздуха применительно к теплообменнику»).

TCT		Регулирование температуры	Мин.	Макс.	По умолчанию	Единица измерения	Обозначение
	HS1	Алгоритм подогрева 1					
	H11	Управляющий датчик	1	8	REt		NO;SUP;REt;OUT;tH1;tH2;tC1;tC2
	H12	Выбор уставки	1	4	MAIN		MAIN;CASC;LS1;LS2;FRH
	H13	Смещение уставки	0,0	10,0	0,0	К	
	H14	Коэффициент пропорциональности	0,1	20,0	3,0	К	
	H15	Время интегрирования	0	9999	0	сек	
	H16	Время дифференцирования	0	9999	0	сек	
	CS1	Алгоритм охлаждения 1					
	C11	Управляющий датчик	1	8	REt		NO;SUP;REt;OUT;tH1;tH2;tC1;tC2
	C12	Уставка температуры	1	4	MAIN		MAIN;CASC;LS1;LS2;FRC
	C13	Смещение уставки	0,0	10,0	0,0	К	
	C14	Зона пропорциональности	0,1	20,0	2,0	К	
	C15	Время интегрирования	0	9999	0	сек	
	C16	Время дифференцирования	0	9999	0	сек	
	HS2	Алгоритм подогрева 2					
	H21	Управляющий датчик	1	8	SUP		NO;SUP;REt;OUT;tH1;tH2;tC1;tC2
	H22	Уставка температуры	1	4	LS1		MAIN;CASC;LS1;LS2;FRH;HS1
	H23	Смещение уставки	0,0	10,0	0,0	К	
	H24	Зона пропорциональности	0,1	20,0	3,0	К	
	H25	Время интегрирования	0	9999	0	сек	
	H26	Время дифференцирования	0	9999	0	сек	

Для каждого алгоритма регулирования следует задать параметры:

H11, C01, H21: управляющий датчик,

H12, C02, H22: уставка температуры.

Можно использовать следующие значения параметров:

**MAIN:** Основная уставка (STH для подогрева и STC для охлаждения, в конечном счете компенсирующие друг друга), (см. раздел «Основная уставка»).

**CASC:** Уставка температуры приточного воздуха, поступающая от каскадного контроллера (см. раздел «Каскадное регулирование»).

**LS1:** Локальная уставка LS1 (см. раздел «Локальная уставка»).

**LS2:** Локальная уставка LS2 (см. раздел «Локальная уставка»)

**FRC:** Параметр, связанный с уставкой алгоритма естественного охлаждения (используется только в алгоритме охлаждения 1) (см. раздел «Связь алгоритмов по уставке»).

**FRH:** Параметр, связанный с уставкой алгоритма естественного подогрева (используется только в алгоритме подогрева 1) (см. раздел «Связь алгоритмов по уставке»).


**HS1:** Параметр, связанный с уставкой алгоритма подогрева 1 (используется только в алгоритме подогрева 2) (см. раздел «Связь алгоритмов по уставке»).

**H13, C03, H23:** смещение соответствующей уставки (см. раздел «Связь алгоритмов по уставке»).


**H14, C04, H24:** коэффициент пропорциональности для ПИД-регулирования.

**H15, C05, H25:** время интегрирования для ПИД-регулирования.


**H16, C06, H26:** постоянная дифференцирования для ПИД-регулирования.



- 1 – Запрос на подачу тепла
- 2 – Алгоритм подогрева 1
- 3 – Диапазон регулирования H14
- 4 – Смещение H13
- 5 – Выбор уставки H12
- 6 – Датчик H11



- 1 – Запрос на подачу тепла
- 2 – Алгоритм подогрева 2
- 3 – Диапазон регулирования H24
- 4 – Смещение H23
- 5 – Выбор уставки H22
- 6 – Датчик H21



- 1 – Запрос на подачу тепла
- 2 – Алгоритм охлаждения
- 3 – Диапазон регулирования C14
- 4 – Смещение C13
- 5 – Выбор уставки C12
- 6 – Датчик C11

ПРИМЕЧАНИЕ: На предыдущих рисунках показаны положительные значения смещения уставок.

#### **Связь алгоритмов по уставке**

Для обеспечения взаимодействия между алгоритмами имеется возможность автоматически начинать один алгоритм, когда предыдущий заканчивается и контролировать его тем же самым управляющим датчиком, т.е. использовать тот же самый датчик, который применялся в предыдущем алгоритме.


При выборе уставки для алгоритма (D02, H12, H22, C12), задайте ее в соответствии с предыдущим алгоритмом, используя следующие параметры:

**FRH:** Параметр, связанный с уставкой алгоритма естественного подогрева. Используется во всех алгоритмах.

**FRC:** Параметр, связанный с уставкой алгоритма естественного охлаждения. Используется только в алгоритме охлаждения 1.




**HS1:** Параметр, связанный с уставкой алгоритма подогрева 1. Используется только в алгоритме подогрева 2.  
 На рисунке внизу приведен результат действия следующих настроек:  
**H12=FRH:** Уставка алгоритма подогрева 2 связана с алгоритмом естественного подогрева.  
**H22=HS1:** Уставка алгоритма подогрева 1 связана с алгоритмом естественного подогрева 1.  
**C12=FRC:** Уставка алгоритма охлаждения 1 связана с алгоритмом естественного охлаждения.  
 Управляющим датчиком во всех алгоритмах будет датчик, использованный для управления заслонками.



- 1 – Запрос на подачу тепла
- 2 – Алгоритм подогрева 2
- 3 - Алгоритм подогрева 1
- 4 – Заслонка наружного воздуха (естественный подогрев)
- 5 - Заслонка наружного воздуха (естественное охлаждение)
- 6 - Алгоритм охлаждения 1
- 7 – Диапазон регулирования H24
- 8 - Диапазон регулирования H14
- 9 - Диапазон регулирования D06
- 10 - Диапазон регулирования D06
- 11 - Диапазон регулирования C14
- 12 – Уставка, связанная с алгоритмом подогрева 1 (H22=HS1)
- 13 – Уставка, связанная с алгоритмом естественного подогрева (H12=FRH)
- 14 - Уставка, связанная с алгоритмом естественного охлаждения (C12=FRC)
- 15 – Уставка D03
- 16 - Уставка D02
- 17 – Управляющий датчик

На следующем рисунке показан результат действия настройки D02=FRH: уставка алгоритма естественного охлаждения связана с алгоритмом естественного подогрева.



- 1 – Запрос на подачу тепла
- 2 – Заслонка наружного воздуха (естественный подогрев)
- 3 - Заслонка наружного воздуха (естественное охлаждение)
- 4 – Диапазон регулирования D06
- 5 – Уставка D03
- 6 – Управляющий датчик

**Основные уставки**

SET		Уставки	Мин.	Макс.	По умолчанию	Единица измерения	Обозначение
MST		<b>Основные уставки</b>					
	STH	Уставка при нагреве	-15,0	90,0	21,0	°C	
	STC	Уставка при охлаждении	-15,0	90,0	21,0	°C	
	HUM	Мин уставка влажности	0	100,0	40,0	%	
	DEH	Макс уставка влажности	0	100,0	60,0	%	
EST		<b>Экономические уставки</b>					

	ES1	Вкл уставки при эконом режиме	1	2	NO		NO;YES
	ES2	Смещение уставки нагрева	-15,0	90,0	-3,0	°C	
	ES3	Смещение уставки охлаждения	-15,0	90,0	2,0	°C	
	COM	<b>Температурная компенсация</b>					
	TC1	Выбор датчика	1	8	OUT		NO;SUP;REt;OUT;tH1;tH2;tC1;tC2
	TC2	Температура для конца зимнего режима	-15,0	90,0	-5,0	°C	
	TC3	Температура для начала зимнего режима	-15,0	90,0	5,0	°C	
	TC4	Смещение температуры для зимнего режима	-10,0	10,0	-2,0	K	
	TC5	Температура для начала летнего режима	-15,0	90,0	31,0	°C	
	TC6	Температура для конца летнего режима	-15,0	90,0	38,0	°C	
	TC7	Смещение температуры для летнего режима	-10,0	10,0	7,0	K	

Основными уставками температуры для подогрева и охлаждения воздуха являются, соответственно, уставки STH и STC.

Активной уставкой температуры (ATS) является:

ATS=STH (для подогрева),

ATS=STC (для охлаждения).

С помощью параметров D02, D03, H12, H22, C12 эти уставки можно связать с соответствующими алгоритмами (см. раздел 6 «Алгоритмы регулирования температуры»).

Основными уставками влажности для увлажнения и осушения воздуха являются, соответственно, уставки HUM и DEH.

Быстрый доступ к основным уставкам осуществляется из интерфейса пользователя нажатием и удержанием на 3 сек кнопки DOWN.

Основные уставки зависят от режима экономии энергии и температурных компенсаций.

#### Режим экономии энергии

Режим экономии энергии задается параметром ES1=YES или с помощью цифрового входа "COE – Comf/Eco".

В режиме экономии энергии основные уставки температуры изменяются количественно с учетом параметров ES2 и ES3.


ATS=STH+ES2 (при подогреве воздуха),

ATS=STC+ES3 (при охлаждении воздуха).

#### Температурная компенсация (коррекция уставки)

Уставка температуры может корректироваться в соответствии с показаниями датчика температуры по параметру TC1. Если TC1=NO, коррекция не производится.

Изменение уставки ATS связано с параметром TC1, как показано на рисунке внизу.



1 – Активная уставка температуры (ATS)

2 – Зимняя компенсация

3 – Уставки STH и STC или STH+ES2 и STC+ES3

4 – Летняя компенсация

5 – Датчик температуры

Рисунок выполнен с положительными значениями TC4, TC7 и  $TC2 < TC3 < TC5 < TC6$ .

Обычно для проведения коррекции используется датчик температуры наружного воздуха "OUT – Outside Temp" (TC1=OUT). Только в этом случае можно говорить о летней и зимней коррекции уставки температуры.

#### Локальные уставки

SET		Уставки температуры	Мин.	Макс.	По умолчанию	Единица измерения	Обозначение
	LST	Локальная уставка					
	LS1	Локальная уставка 1	-15,0	90,0	21,0	°C	
	LS2	Локальная уставка 2	-15,0	90,0	21,0	°C	

Можно задать две локальные уставки LS1 и LS2, которые не зависят от режима экономии энергии и не корректируются и к которым нет быстрого доступа с интерфейса пользователя.  
С помощью параметров D02, D03, H12, H22, C12 эти уставки можно связать с соответствующими алгоритмами (см. раздел «Алгоритмы регулирования температуры»).

### Каскадное регулирование


При каскадном регулировании для задания уставки температуры приточного воздуха используется вход контроллера с температурой вытяжного воздуха.

SCT		Регулирование температуры приточного воздуха	Мин.	Макс.	По умолчанию	Единица измерения	Обозначение
	CAS	Каскадное регулирование					
	CS1	Зона пропорциональности	0,0	100,0	2,0	К	
	CS2	Время интегрирования	0	9999	0	сек	
	CS3	Мин откл темп от предельн знач	0	60,0	20,0	К	
	CS4	Макс откл темп от предельн знач	0	60,0	20,0	К	

Каскадное регулирование выполняется алгоритмом регулирования температуры, если уставка задана как "CASCADE". (D02, D03, H12, H22, C12 = CASCADE). В этом случае отсутствует возможность выбора управляющего датчика температуры, показания которого использовались бы в алгоритме регулирования, поскольку датчик предназначен для регистрации температуры вытяжного и приточного воздуха.


Уставка для регулирования температуры приточного воздуха рассчитывается по температуре вытяжного воздуха с использованием основных уставок при подогреве и охлаждении воздуха, как показано на рисунке внизу, где выбран пропорционально-интегральный закон регулирования (ПИ-закон) и использованы следующие предельные значения температуры:

Температура вытяжного воздуха –  $CS3 \leq$  Уставка температуры приточного воздуха  $\leq$  Температура вытяжного воздуха +  $CS4$ .



- 1 – Уставка температуры приточного воздуха при подогреве (SuH)
- 2 - Уставка температуры приточного воздуха при охлаждении (SuC)
- 3 – Уставка при подогреве (STH)
- 4 - Уставка при охлаждении (STC)
- 5 – Температура вытяжного воздуха (RET)

Расчитанная таким образом уставка используется алгоритмом управления для регулирования температуры приточного воздуха.




- 1 – Запрос на подачу тепла
- 2 – Теплообменник подогрева 1
- 3 – Теплообменник охлаждения 2
- 4 – Расчетная уставка при подогреве (SuH)
- 5 - Расчетная уставка при охлаждении (SuC)
- 6 – Температура приточного воздуха (SUP)

### Защита от замерзания

Для активации функции защиты от замерзания сначала следует параметром FP1 задать датчик, используемый для контроля температуры.

REt		Защита от замерзания	Мин.	Макс.	По умолчанию	Единица измерения	Обозначение
	FPP	Настройки					
	FP1	Выбор датчика	1	3	Out		;NO;OUT;tC2
	FP2	Уставка аварии	5,0	90,0	2,0	°C	
	FP3	Зона пропорциональности	0,1	20,0	1,0	K	

При приближении показаний датчика температуры к уставке FP2, характеризующей аварийную ситуацию, приводы теплообменников начинают действовать по пропорциональному закону, как показано на рисунке внизу.



- 1 – Включение
- 2 – Аварийная ситуация
- 3 – Выходной сигнал системы нагрева
- 4 – Насос теплообменника
- 5 – Уставка FP2
- 6 – Диапазон пропорциональности FP3/2
- 7 – Диапазон пропорциональности FP3
- 8 – Отключение
- 9 – Датчик температуры FP1

Когда температура, зарегистрированная датчиком, опускается ниже уставки аварийной ситуации, определенной параметром FP2, выдается сигнал “A07 - Угроза замерзания”, клапан по воде открывается на 100 %, заслонка наружного воздуха переходит в закрытое положение и отключается функция утилизации теплоты.

ПРИМЕЧАНИЕ: Сигнал “A07 - Угроза замерзания” генерируется также термостатом (через цифровой вход)

### Задание предельных значений температуры приточного воздуха


SCT		Приточный воздух	Мин.	Макс.	По умолчанию	Единица измерения	Обозначение
	STL	Пределы темпер					
	TL1	Нижний предел прит темп	-15,0	90,0	16,0	°C	
	TL2	Верхний предел прит темп	-15,0	90,0	35,0	°C	
	TL3	Активация оgran-я нижн прит темп	1	2	Да		;NO;YES
	TL4	Зона пропорциональности	0,1	20,0	3,0	K	
	TL5	Активация оgran-я верх прит темп	1	2	Да		;NO;YES
	TL6	Зона пропорциональности	0,1	20,0	3,0	K	

### Предельные значения температуры приточного воздуха при каскадном регулировании

Вопросы ограничения температуры приточного воздуха при каскадном регулировании рассмотрены в разделе «Каскадное регулирование».

### Работа агрегата в режиме охлаждения

Когда температура приточного воздуха “SUP - Supply Temp” опускается ниже нижнего предела TL1, увеличенного на величину TL4, устройства охлаждения воздуха и воздушная заслонка, отвечающая за поступление наружного воздуха (в режиме естественного охлаждения) ограничивают свою производительность прямо пропорционально отклонению температуры приточного воздуха от предельной уставки. При температуре ниже этой уставки происходит полное ограничение подачи воздуха.




- 1 - Устройства охлаждения и заслонка наружного воздуха полностью отключены
- 2 – Ограничение на охлаждение по нижнему пределу (TL3=YES (ДА))
- 3 – Нижний предел температуры приточного воздуха TL1
- 4 – Диапазон пропорциональности TL4
- 5 - Температура приточного воздуха SUP

### Верхний предел температуры приточного воздуха

С помощью этой функции помещение и люди, находящиеся в нем, защищаются от поступления слишком горячего воздуха.

Эта функция включается по параметру TL5. Верхний предел температуры приточного воздуха, выше которого она не должна подниматься, задается параметром TL2.

Эта функция зеркально противоположна функции ограничения по нижнему пределу. Когда температура приточного воздуха "SUP - Supply Temp" поднимается выше верхнего предела TL2, уменьшенного на величину TL6, устройства подогрева воздуха и воздушная заслонка, отвечающая за поступление наружного воздуха (в режиме естественного подогрева) ограничивают свою производительность прямо пропорционально отклонению температуры приточного воздуха от предельной уставки. При температуре выше этой уставки происходит полное ограничение подачи воздуха.



- 1 - Устройства подогрева и заслонка наружного воздуха полностью отключены
- 2 – Ограничение на подогрев по верхнему пределу (TL5=YES (ДА))
- 3 – Верхний предел температуры приточного воздуха TL2
- 4 – Диапазон пропорциональности TL6
- 5 - Температура приточного воздуха SUP

### Вентиляторы приточного и вытяжного воздуха

FAN		Вентиляторы	Мин	Макс	По умолчанию	Единица измерения	Обозначение
	GEN	Общие характеристики					
	F00	Тип управления вентилятором	1	3	ONOF		;ONOF;REQ;Pid
	F01	Выбор датчика	1	3	SUP		;SUP;REt;BAR
	F02	Минимальная скорость	0,0	F03	0,0	%	
	F03	Максимальная скорость	F02	100,0	100,0	%	
	F04	Откл t/o при откл вент	1	2	NO		;NO;YES
	F05	Откл t/o для защиты от замерз	1	2	YES		;NO;YES
	SUF	Вентилятор приточного воздуха					
	SF1	Время максим скорости при вкл	0	9999	0	CEK	
	SF2	Антирезонанс	0,0	100,0	0,0	%	
	SF3	Зона антирезонанса	0,0	50,0	0,0	%	
	SF4	Задержка вентилятора при вкл	0	9999	5	CEK	
	SF5	Задержка вентилятора при выкл	0	9999	5	CEK	
	REF	Вентилятор Вытяжного воздуха					
	RF1	Время максим скорости при вкл	0	9999	0	CEK	

		RF2	Антирезонанс	0,0	100,0	0,0	%	
		RF3	Зона антирезонанса	0,0	50,0	0,0	%	
		RF4	Задержка вентилятора при вкл	0	9999	5	CEK	
		RF5	Задержка вентилятора при выкл	0	9999	5	CEK	
	REG		ПИД-регулирование					
		Fr1	Способ регулирования	1	4	DIR		;INV;dir;CO1;CO2
		Fr2	Уставка	-15,0	110,0	12,0		
		Fr3	Зона пропорциональности	0,1	20,0	2,0		
		Fr4	Время интегрирования	0	9999	0	SEC	
		Fr5	Время дифференцирования	0	9999	0	SEC	

Способ управления вентилятором приточного воздуха задается параметром F00.

Предполагается, что вентилятор вытяжного воздуха, если он установлен, управляется так же, как и вентилятор приточного воздуха.

Каждый вентилятор работает только при открытой собственной заслонке.

### Способ управления вентиляторами приточного и вытяжного воздуха

Способ управления вентилятором задается параметром «F00 – способ управления вентилятором».

- Если F00=ONOF – вентилятор управляется по двухпозиционному (Вкл/Откл) закону регулирования. Он включается, когда включается агрегат (после некоторого времени задержки, определяемого параметром SF4), и всегда остается включенным, за исключением пожароопасной ситуации и режима защиты от замерзания (см. раздел «Вентиляторы и режим защиты от замерзания»).


- Если F00=REQ, вентилятор включается, когда необходимо проводить регулирование температуры или влажности.

Для контроля работы вентилятора используются следующие 3 цифровых выхода (обмотки двигателей вентиляторов могут при этом соединяться звездой или треугольником):

“SUF - Supply Fan” – этот выход используется, когда следует выполнять регулирование температуры или влажности воздуха (с помощью линейного контактора);

“SFL - SupplyFanLow.” – этот выход используется, как показано на рисунке внизу (контактор соединяет обмотки электродвигателя звездой);

“SFH - SupplyFanHigh.” – этот выход используется, как показано на рисунке внизу (контактор соединяет обмотки электродвигателя треугольником);



1 – Состояние выхода (AF0=REQ)

2 – Вентилятор приточного воздуха (аналоговый выход). Более подробно описан в следующем разделе

3 - Вентилятор приточного воздуха (цифровой выход) (линейный контактор)

4 – Низкая скорость вращения вентилятора (контактор с соединением звездой)

5 - Высокая скорость вращения вентилятора (контактор с соединением треугольником)

6 – Запрос на регулирование температуры или влажности

- Если F00=PID, скорость вращения вентилятора регулируется по ПИД-закону (параметры Fr3-Fr6) в соответствии с уставкой Fr2 и показаниями управляющего датчика, выбранного параметром F01 из датчиков температуры вытяжного воздуха (F01=Ret), приточного воздуха (F01=SUP) и датчика давления воздуха “bAR – Air Pressure” (F01=bAR).

Способ регулирования задается параметром Fr1 из следующих вариантов:

Fr1=INV. Обратное регулирование, т.е. подогрев воздуха.

Fr1=DIR. Прямое регулирование, т.е. охлаждение воздуха.

Fr1=CO1. Прямое или обратное регулирование в соответствии с летним или зимним режимом работы. Прямое регулирование осуществляется летом, обратное - зимой.

Fr1=CO2. Прямое или обратное регулирование в соответствии с летним или зимним режимом работы. Прямое регулирование осуществляется зимой, обратное - летом.

Для управления вентиляторами используются выходы, описанные в предыдущем пункте.

В режиме регулирования температуры или влажности вентилятор никогда не отключается.

Если управляющий датчик вышел из строя, вентилятор переключается на работу с максимальной скоростью вращения.


#### Выходы для вентилятора вытяжного воздуха

Как и в случае с вентилятором приточного воздуха, управление вентилятором вытяжного воздуха

осуществляется по цифровым выходам “REF - Return Fan”, “RFL - REt. Fan Low Sp.”, “RFH - REt. Fan High Sp” и по аналоговому выходу “REF - Return Fan”.

#### Конфигурация скорости вращения вентилятора

Для случаев F00=REQ и F00=PID параметры конфигурации скорости показаны на рисунке внизу, где для удобства рассмотрен только вентилятор приточного воздуха.



- 1 – Состояние выхода, %
- 2 – Максимальная скорость вращения F03
- 3 – Скорость вращения без резонанса SF2
- 4 – Минимальная скорость вращения F02
- 5 – Максимальная скорость вращения (для времени SF)
- 6 – Вентилятор приточного воздуха (аналоговый выход)
- 7 – Зона скорости вращения без резонанса
- 8 – Вентилятор приточного воздуха (цифровой выход)
- 9 – Производительность вентилятора

Минимальная и максимальная скорости вращения вентилятора в % задаются параметрами F02 и F03.

Модулирование производительности вентилятора внутри этих пределов рассчитывается, как показано на рисунке.

Выход вентилятора активируется, когда его производительность равна или больше производительности, полученной при минимальных скоростях вращения вентилятора.

#### Вентилятор приточного воздуха

Если параметр SF1=0, начальная скорость вентилятора равна его минимальной скорости; другими значениями параметра задается время, в течение которого начальная скорость вентилятора равна его максимальной скорости F03.

Параметром SF2 задается скорость вращения в %, которую следует избегать, потому что она соответствует резонансной частоте вентилятора. В этом случае вентилятор проскочит участок, лежащий между SF2-SF3 и SF2+SF3, как показано на рисунке.

После включения кондиционера вентилятор включится с задержкой, определяемой параметром SF4, которая дает возможность открыться воздушной заслонке. При отключении кондиционера вентилятор отключится с задержкой, определяемой параметром SF5.

ПРИМЕЧАНИЕ: Во избежание работы теплообменника при отключенном вентиляторе, производительность теплообменника равна нулю, пока вентилятор не начнет вращаться с минимальной скоростью.

#### Вентилятор вытяжного воздуха

Как и для вентилятора приточного воздуха, если параметр RF1=0, начальная скорость вентилятора равна его минимальной скорости; другими значениями параметра задается время, в течение которого начальная скорость вентилятора равна его максимальной скорости F03.

Параметром RF2 задается скорость вращения в %, которую следует избегать, потому что она соответствует резонансной частоте вентилятора. В этом случае вентилятор проскочит участок, лежащий между RF2-RF3 и RF2+RF3.

После включения кондиционера вентилятор включится с задержкой, определяемой параметром RF4, которая дает возможность открыться заслонке. При отключении кондиционера вентилятор отключится с задержкой, определяемой параметром RF5.

#### Вентиляторы и защита от замерзания

При использовании водяного теплообменника и при наличии аварийной ситуации вентиляторы следует отключить. Значение параметра F04, при котором прекращается регулирование, если FAN=OFF, должно быть задано как NO. Значение параметра F04, при котором отключается вентилятор, если возникает аварийная ситуация с возможностью замерзания системы, должно быть задано как YES.

#### Блокировка вентиляторов

С помощью цифрового входа "LOF-Lock Fan" или интерфейса пользователя (см. раздел «Утилиты») можно выполнять блокировку и разблокировку вентиляторов.

#### Контроль качества воздуха

Контроль качества воздуха осуществляется по показаниям датчиков концентрации диоксида углерода (CO<sub>2</sub>) и летучих органических соединений (VOC), связанных с аналоговыми входами "CO<sub>2</sub> - CO<sub>2</sub>" и "VOC - VOC". Если этих датчиков нет, следует производить плановую замену воздуха.

AIR			Качество воздуха	Мин.	Макс.	По умолчанию	Единица измерения
	ACH		Замена воздуха				
		P01	Интервал замены воздуха	0	9999	5	мин
		P02	Длительность периода замены воздуха	0	9999	30	сек
	CO <sub>2</sub>		Контроль концентрации CO <sub>2</sub> и VOC				
		P03	Уставка концентрации CO <sub>2</sub>	0	100,0	50,0	%
		P04	Диапазон пропорциональности при контроле CO <sub>2</sub>	1	10,0	2,0	%
		P05	Уставка концентрации VOC	0	100,0	50,0	%
		P06	Диапазон пропорциональности при контроле VOC	1	10,0	2,0	%


Определенная по показаниям датчиков концентрации VOC и CO<sub>2</sub> или заданная параметрами настройки функция замены воздуха имеет приоритет над функцией управления воздушными заслонками. Это значит, что заслонка наружного воздуха может быть открыта, даже если температурные условия вне помещения неблагоприятны для охлаждения или подогрева воздуха.

При отсутствии датчиков концентрации VOC или CO<sub>2</sub>, замена воздуха осуществляется в соответствии со значением параметра P01, задающего интервал между двумя циклами замены, и параметра P02, задающего длительность открытия заслонки наружного воздуха.

При наличии датчиков концентрации VOC или CO<sub>2</sub> положение заслонки регулируется по показаниям датчика, чей сигнал выше.

Уставка концентрации CO<sub>2</sub> задается параметром P03, а диапазон пропорциональности - параметром P04.

Уставка концентрации VOC задается параметром P05, а диапазон пропорциональности - параметром P06.



- 1 – Запрос на открытие заслонки наружного воздуха
- 2 – Аналоговый выход "ESR – Нар.заслонка"
- 3 – Уставка VOC или CO<sub>2</sub> (параметры P05 или P03)
- 4 – Диапазоны пропорциональности регулирования VOC или CO<sub>2</sub> (параметры P06 или P04)
- 5 – Показания датчиков концентрации VOC или CO<sub>2</sub>

#### Аварийные ситуации

##### Действия, выполняемые при аварийной ситуации

При появлении аварийной ситуации обычно выполняются следующие действия


- Включается звуковая сигнализация, если она установлена, или если она предусмотрена специальной аварийной программой



- Включается аварийное реле “ALA - Авария” или выдается аварийное сообщение “WAR - Внимание” в зависимости от того, что предусмотрено аварийной программой .
- При отсутствии условий для возникновения аварийной ситуации нормально замкнутое (NC) и нормально разомкнутое (NO) состояния аварийного реле определяются при конфигурации выхода. Если полярность задана как NO (настройка по умолчанию), при возникновении аварийной ситуации на реле подается питание.
- На дисплей выводится значок аварийной ситуации вместе с кодом аварии и ее описанием.

### Способы сброса аварийных сообщений

При конфигурации можно задать способы сброса аварийных сообщений: вручную, автоматически или полуавтоматически.

- При ручном сбросе используется специальный порядок сброса аварийных сообщений, если аварийная ситуация устранена или больше не проявляется: с помощью меню (Menu: ALA – Аварии, Sub-menu: RAL – Сброс аварии) сбросить все аварийные сообщения или, находясь в экране аварийных сообщений, нажатием кнопки  сбросить только текущее аварийное сообщение, выведенное на дисплей.
  - При автоматическом сбросе аварийное сообщение исчезает с экрана дисплея, как только исчезает аварийная ситуация.
  - При полуавтоматическом сбросе способ сброса переходит из автоматического в ручной, после того как аварийная ситуация возникла несколько раз.
- Устройство звуковой сигнализации можно отключить нажатием любой кнопки интерфейса, даже если аварийная ситуация не исчезла. Оно не будет подавать звуковой сигнал до появления новой аварийной ситуации.

### Перечень аварийных ситуаций

Каждая аварийная ситуация характеризуется:

- кодом, который идентифицирует аварийную ситуацию и выводится на дисплей,
- описанием, которое выводится на дисплей,
- источником аварийной ситуации,
- способом сброса: (-1=автоматический сброс, 0=ручной сброс, >0=количество полуавтоматических сбросов),
- при полуавтоматическом сбросе указывается период, в течение которого можно сбрасывать аварийные сообщения. Если за это время количество аварийных ситуаций превысит максимальное заданное значение, аварийная ситуация с полуавтоматическим сбросом переходит в разряд ситуаций с ручным сбросом,
- задержкой в определении аварийной ситуации после включения агрегата,
- является ли аварийная ситуация активной, когда агрегат находится в дежурном режиме,
- как аварийная ситуация влияет на включение аварийного реле, подачу аварийного сообщения или включение звукового сигнала,
- как аварийная ситуация влияет на работу приводов агрегата

Все эти характеристики приведены в таблице внизу.

В колонках серого цвета приведены параметры, которые можно изменять с помощью конфигуратора.

Код	Описание аварийной ситуации	Источник	Способ сброса	Период полуавтоматического сброса (минимальный)	Задержка при пуске	Задержка при работе	Актив на при отключенном агрегате	Аварийное реле	Предупреждающее реле	Устройство звуковой сигнализации	Отключенные приводы
A01	Неисправность вентилятора приточного воздуха	Цифровой вход «Ав.вент-ра1»	-1 (автоматический)	0	0	0	NO	YES	YES	YES	Вентилятор приточного воздуха
A02	Заблокирована заслонка наружного воздуха	Цифровой вход «Нар.заслонка закр.»	-1 (автоматический)	0	0	3	NO	YES	YES	YES	Вентилятор приточного воздуха
A03	Отключение прит. вентилятора сервисным выключателем	Цифровой вход «Серв.выкл.вен.1»	-1 (автоматический)	0	0	0	NO	YES	YES	YES	Вентилятор приточного воздуха
A04	Неисправность вентилятора вытяжного воздуха	Цифровой вход «Ав.вент-ра2»	-1 (автоматический)	0	0	0	NO	YES	YES	YES	Вентилятор вытяжного воздуха
A05	Заблокирована смесительная заслонка	Цифровой вход «См.заслонка закр.»	-1 (автоматический)	0	0	3	NO	YES	YES	YES	Вентилятор вытяжного воздуха
A06	Отключение выт. вентилятора сервисным выключателем	Цифровой вход «Серв.выкл.вен.2»	-1 (автоматический)	0	0	0	NO	YES	YES	YES	Вентилятор вытяжного воздуха
A07	Замерзание	Цифровой вход «Угр.замор.»	-1 (автоматический)	0	0	0	NO	YES	YES	YES	См. раздел 9 «Защита от замерзания»

Код	Описание аварийной ситуации	Источник	Способ сброса	Период полуавтоматического сброса (минимальный)	Задержка при пуске	Задержка при работе	Активна при отключенном агрегате	Аварийное реле	Предупреждающее реле	Устройство звуковой сигнализации	Отключение приводов
A08	Пожарная опасность	Цифровой вход «Пож.тревога»	0 (ручной)	0	0	0	YES	YES	YES	YES	Все
A09	Заблокирован поток приточного воздуха	Цифровой вход «Давл.вент.1»	-1 (автоматический)	0	10	5	NO	YES	YES	YES	Нет
A10	Заблокирован поток вытяжного воздуха	Цифровой вход «Давл.вент.1»	-1 (автоматический)	0	10	5	NO	YES	YES	YES	Нет
A11	Забит фильтр приточного воздуха	Цифровой вход «Фильтр1»	-1 (автоматический)	0	10	5	NO	YES	YES	YES	Нет
A12	Забит фильтр вытяжного воздуха	Цифровой вход «Фильтр2»	-1 (автоматический)	0	10	5	NO	YES	YES	YES	None
A13	Перегружен насос 1	Цифровой вход «Насос1 авария»	-1 (автоматический)	0	0	0	NO	YES	YES	YES	Насос 1
A14	Перегружен насос 2	Цифровой вход «Насос2 авария»	-1 (автоматический)	0	0	0	NO	YES	YES	YES	Насос 2
A15	Перегружен насос 3	Цифровой вход «Насос3 авария»	-1 (автоматический)	0	0	0	NO	YES	YES	YES	Насос 3
A16	Неисправность теплообменника 1	Цифровой вход «Ав.теплооб.1»	-1 (автоматический)	0	0	0	NO	YES	YES	YES	Теплообменник 1
A17	Неисправность теплообменника 2	Цифровой вход «Ав.теплооб.2»	-1 (автоматический)	0	0	0	NO	YES	YES	YES	Теплообменник 2
A18	Неисправность теплообменника 3	Цифровой вход «Ав.теплооб.3»	-1 (автоматический)	0	0	0	NO	YES	YES	YES	Насос 3
A19	Неисправность увлажнителя	Цифровой вход «Ав.увлажнителя»	-1 (автоматический)	0	0	0	NO	YES	YES	YES	Увлажнитель и насос
A20	Неисправность теплотутилизатора	Цифровой вход «Ав.рекуператора»	-1 (автоматический)	0	0	0	NO	YES	YES	YES	Утилизатор и насос
A21	Общая аварийная ситуация	Цифровой вход «Общая авария»	-1 (автоматический)	0	0	0	NO	YES	YES	YES	Нет
E01	Неисправность аналогового входа 1	Обрыв или короткое замыкание датчика	-1 (автоматический)	0	20	10	NO	YES	YES	NO	Перепутаны приводы
E02	Неисправность аналогового входа 2	Обрыв или короткое замыкание датчика	-1 (автоматический)	0	20	10	NO	YES	YES	NO	Перепутаны приводы
E03	Неисправность аналогового входа 3	Обрыв или короткое замыкание датчика	-1 (автоматический)	0	20	10	NO	YES	YES	NO	Перепутаны приводы
E04	Неисправность аналогового входа 4	Обрыв или короткое замыкание датчика	-1 (автоматический)	0	20	10	NO	YES	YES	NO	Перепутаны приводы

## Параметры

Все параметры разбиты на группы в соответствии с выполняемыми функциями.

Каждый параметр обладает характеристиками, приведенными внизу. Параметры могут иметь числовые значения или зависеть от других параметров, обозначенных в таблице.

**Group, Group2:** Эти характеристики указывают, к какой группе принадлежат параметры, выводимые на дисплей.

**Parameter:** Эта характеристика указывает код параметра. По данному коду параметр идентифицируется.

**Description:** Эта характеристика описывает параметр, выводимый на ЖК дисплей.

**K:** Эта характеристика указывает параметр, который нельзя изменить (константа, имеющая значение по умолчанию). Этот параметр не выводится на дисплей.

**Min:** Эта характеристика указывает наименьшее значение параметра.

**Max:** Эта характеристика указывает наибольшее значение параметра.

**Default:** Эта характеристика указывает, что параметр имеет заводскую настройку.

**U.M.:** Эта характеристика обозначает единицу измерения.

**Decimal:** Эта характеристика указывает количество знаков после запятой.

**R/W:** Эта характеристика указывает, предназначен ли параметр только для чтения (RW=1) или чтения и записи (RW=0).

**Visibility:** Эта характеристика указывает, является ли параметр функцией другого параметра.

**Level:** Параметры разделены на 4 уровня доступа. Параметры уровней от 1 до 3 связаны с паролем. На дисплей нельзя вывести параметры уровня, который выше уровня доступа. С другой стороны, есть возможность просмотреть параметры, уровень которых ниже или равен уровню доступа.

- к параметрам уровня 0 относятся параметры, к которым можно получить доступ без пароля,
- к параметрам уровня 1 относятся параметры, к которым можно получить простой доступ. На этом уровне группируются параметры, которые слабо влияют на работу агрегата и которые приходится часто изменять.
- к параметрам уровня 2 относятся параметры, которые используются при монтаже оборудования,
- к параметрам уровня 3 относятся параметры, которые зарезервированы изготовителем.

**Text Values:** Эта характеристика указывает на символические величины, которые могут использоваться параметрами.